

LEGENDA:

A1.1
– Dostropowa oprawa prostokątna wg specyfikacji w zestawieniu materiałów z 3 regulowanymi projektorami LED830 (1000lm, moc 10W, kąt rozsyłu 60°)

A1.2 AW
– Dostropowa oprawa prostokątna wg specyfikacji w zestawieniu materiałów z 2 regulowanymi projektorami LED830 (1000lm, moc 10W, kąt rozsyłu 60°) oraz 1 projektorem regulowanym LED830 (480/1000lm, moc 10W, kąt rozsyłu 60°) wykonanym w wersji oprawy awaryjnej

A2.1
– Dostropowa oprawa prostokątna wg specyfikacji w zestawieniu materiałów z 3 regulowanymi projektorami LED830 (5600lm, moc 58W, kąt rozsyłu 24°)

A2.2 AW
– Dostropowa oprawa prostokątna wg specyfikacji w zestawieniu materiałów z 2 regulowanymi projektorami LED830 (5600lm, moc 58W, kąt rozsyłu 60°) oraz 1 projektorem regulowanym LED830 (480/1980lm, moc 24W, kąt rozsyłu 60°) wykonanym w wersji oprawy awaryjnej

FX
– Oprawa nastropowa liniowa wg specyfikacji w zestawieniu materiałów o długości 1626mm, ze źródłem LED830 DRV, 4350lm, moc 33W, IP20

AW1
– Oprawa awaryjna dostropowa wg specyfikacji w zestawieniu materiałów okrągła o mocy 2x1W, ATI, TA 1, rozsyt szeroki WD

AW2
– Oprawa awaryjna dostropowa wg specyfikacji w zestawieniu materiałów okrągła o mocy 2x1W, ATI, TA 1, rozsyt wąski NR

ZAW
– Miejsce lokalizowania zasilaczy opraw awaryjnych A1.2, A2.2 w zestawach po 3 sztuki na profilach instalacyjnych typu U w przestrzeni nad stropem podwieszanym

UWAGI:

1. TEN RYSUNEK POWINIEN BYĆ CZYTANY Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTONICZNYMI, INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ Z OPISEM TECHNICZNYM, I INNYMI RYSUNKAMI ELKTRYCZNYMI
2. OPRAWY AWARYJNE WYPOSAŻONE BĘDĄ W KONWERTERY
3. DOKŁADNA LOKALIZACJA I WIELKOŚĆ OPRAW WEDŁUG OPRACOWANIA ARCHITEKTA WNĘTRZ
4. SPOSÓB MOCOWANIA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH WEDŁUG RYSUNKÓW DETALI

ES-SYSTEM projekty ES-SYSTEM Projekty Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2, 30-701 Kraków email: projekty@es-system.pl, tel. +4812 295 80 60	Projektował: mgr inż. Jan Wachacki — Nr upr. 120/97 Opracował: mgr inż. Marcin Góralczyk Sprawdził: mgr inż. Bożena Paluchowska — Nr upr. BPP 324/01
Inwestor: GMINA MIEJSKA KRAKÓW 31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3/4	Branża: ELEKTRYCZNA
Obiekt: PAWILON WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE Plac Wszystkich Świętych, działki nr 594/1, 594/5 obr 1	Faza: P.W.
Temat: PROJEKT ZASTĘPCZY OŚWIETLENIA GŁÓWNEJ PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ I WITRAŻY W PAWILONIE WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE PRZY PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH	Data: 06.2019 Skala: 1:50 Nr ark. 1/1
Tytuł rys.: PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ. POZIOM 2.	Nr rys. E-04